

PREGUNTAS	RESPUESTAS ETB
Que tipo de contrato se derivaría de la contratación de un proceso futuro para este estudio de mercado?, con que vigencia?, con que periodicidad?	El contrato es de suministro con instalación y la vigencia sería de 2 años
Ítem 501 del listado de materiales, requerimos saber qué caudal, cabeza y voltaje maneja la bomba	Caudal 340 gpm, cabeza: 105 ft y voltaje 208 Vac
Item 502 del listado de materiales, requerimos saber qué caudal, cabeza y voltaje maneja la bomba	Caudal 480 gpm, cabeza: 185 ft y voltaje 208 Vac
Requerimos especificaciones técnicas del sistemas del ítem 504 del listado de materiales "Sistema Airtrol"	Sistema Rolairtrol para 340 gpm con accesorios
Requerimos especificaciones técnicas del ítem 356 "CONTROL DE CONDENSACIÓN"	Control de condensación KP5 o similar